


Abwasserzweckverband Mittlere Fils

– Kläranlage Salach –



- LEGENDE
- GRÜNLICHE
 - BOSCHUNG
 - STRASSE
 - RASENSTREIFEN
 - KREISSTREIFEN

TECHNISCHE DATEN	
Hydraulische Last	
Tägliche Wassermenge	$Q_d = 25000 \text{ m}^3/\text{d}$
Trockenwetterzufluß	$Q_t = 400 \text{ l/s}$
Mischwasserzufluß	$Q_m = 800 \text{ l/s}$
Organische Fracht	
Schmutzfracht im Zulauf BB entspricht	ca. 5500 kg BSG ₅₀₀ /d ca. 120000 EW (Einwohnerwerten)

Objekt		
Abwasserzweckverband Mittlere Fils Erweiterung der Kläranlage SALACH		
Plan		Bestandsplan
Lageanordnung		
Datum	Juni 1998	Gezeichnet: Gerlich
Geprüft:	Auftrag-Nr.: 381 A	Zeichnungs-Nr.: 1381 / 204
Maststab: 1 : 250		